



Notas:
- Serão implantados 3 conjuntos de SKIDs com capacidade de processar 50 m³ de lodo cada, por hora. Um conjunto será reserva dos demais. O quarto conjunto está previsto para fase futura

3		
2		
1	12/10/2018	Revisão em função das alterações de vazões de lodo.
N ^o	Data	Revisão



(0xx37) 3351-2221
ferreiracostaengenharia@yahoo.com.br

Proprietários: DAEV - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS/SP

Projeto: UTR - UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DA ETA II

Ref.:	PROJETOS EXECUTIVOS - ARQUITETURA PLANTA DE LOCALIZAÇÃO	Folha:	04/30
-------	--	--------	-------

Endereço:	Autor:
ETA II - VALINHOS/SP	

800	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	MARLON BATISTA DA COSTA Eng. Civil/Sanitária - CREA 50744/D

Geração de Sólidos Atual	1.161,24	kg/dia	Eng. Civil/Sanitarista - CREA 50744/D
Geração de Sólidos Futura	3.000,00	kg/dia	ART's Principal - 142017000000004062743 ART Complementar - 142018000000004841558

DADOS PROJETO	Vazão nominal da atual ETA	350,00	L/s	Data: OUT/2018	Escala: INDICADA
	Vazão nominal da ETA Futura	525,00	L/s		