

Assunto: **Re: Termo Bags**
De: <nilton.oliveira@daev.org.br>
Para: <anderson.zorzato@daev.org.br>
Data: 15/07/2026 14:59




Boa tarde.

O DAEV S.A. mantém a exigência das dimensões especificadas no Termo de Referência, uma vez que a base já construída não comporta medidas diferentes.

Informamos, ainda, que existem empresas que fabricam os bags sob medida, atendendo às dimensões exigidas no edital.

Grato.

Nilton César de Oliveira
Coordenador de Tratamento de Água - DAEV S.A.
E-mail: nilton.oliveira@daev.org
Tel.: 19 - 2122-4497
Site: www.daev.org.br
Redes sociais: @daev.valinhos



As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS, protegidas pelo sigilo legal e por direitos autorais. A divulgação, distribuição, reprodução ou qualquer forma de utilização do teor deste documento depende de autorização do emissor, sujeitando-se o infrator às sanções legais. O emissor desta mensagem utiliza o recurso somente no exercício do seu trabalho ou em razão dele, eximindo-se o empregador de qualquer responsabilidade por utilização indevida ou pessoal. Caso esta comunicação tenha sido recebida por engano, favor, avisar imediatamente, respondendo esta mensagem.

Em 14/07/2026 16:01, anderson.zorzato@daev.org.br escreveu:

Boa tarde Nilton, segue o questionamento referente a licitação dos bags.

Aguardo resposta.

Abs

← CONSULTAR ESCLARECIMENTO

Nome do Usuário

LILIAN NEUZA KOVACS MOZELLI SANTOS

Participante

NTC BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS TECNICOS PARA CONSTRUCAO

Solicitação

Solicitação criada às 11:09 em 14/07/2026

Prezado (a), O bag nas dimensões 8,20 × 8,20 m não atinge o volume de 121,46 m³ especificado, devido à limitação da própria geometria do equipamento. comparação com configurações em que o comprimento é superior à largura, as quais apresentam melhor aproveitamento volumétrico. Além disso, a altura r fabricante, em concordância com a literatura técnica disponível e com modelos matemáticos desenvolvidos para esse tipo de estrutura. Nessas condições, c de confirmar se a DAEV S.A. mantém a exigência das dimensões de 8,20 × 8,20 m ou se aceita uma adequação das dimensões para que o volume de 121,

Anderson Zorzato

Unidade de Licitações / Compras / Pregoeiro - DAEV S.A.

anderson.zorzato@daev.org.br, compras@daev.org.br

fone: (19) 2122-4410

www.daev.org.br



Em 22/05/2026 09:50, nilton.oliveira@daev.org.br escreveu:


Bom dia,

Segue o termo de referencia conforme solicitado.

Att,

Nilton César de Oliveira
Coordenador de Tratamento de Água - DAEV S.A.
E-mail: nilton.oliveira@daev.org
Tel.: 19 - 2122-4497

Site: www.daev.org.br
Redes sociais: @daev.valinhos



As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS, protegidas pelo sigilo legal e por direitos autorais. A divulgação, distribuição, reprodução ou qualquer forma de utilização do teor deste documento depende de autorização do emissor, sujeitando-se o infrator às sanções legais. O emissor desta mensagem utiliza o recurso somente no exercício do seu trabalho ou em razão dele, eximindo-se o empregador de qualquer responsabilidade por utilização indevida ou pessoal. Caso esta comunicação tenha sido recebida por engano, favor, avisar imediatamente, respondendo esta mensagem.